

техподполье здания, в осях Н/О-2/4, размерами не менее 1.5х1.5х1.5м. Данный зумпф предназначен для сбора аварийных вод.

Доводим до Вашего сведения, что между жилыми домами Комсомольская, 8 и 10 нет канализационного канала. Трубопровод центральной канализации находится в грунте. Организовать водоотведение нет возможности.

Выводы и рекомендации:

1. Обязать представителей МУП «КОС» содержать днище вводного коллектора трубопроводов ТВС в сухом состоянии, не допускать его обводнения и поступления воды в техническое подполье Комсомольская, 8.

2. Для устройства водоотведения с поверхности технического подполья жилого дома №8, а также должной нормативной эксплуатации канализационного трубопровода, настоятельно рекомендуем принять меры по организации реконструкции канализационного канала, расположенного в осях О/Н-1/6 включая дворовую территорию от МКД №8 по ул. Комсомольская до Ленинского проспекта.

3. Обеспечить беспрепятственный отвод любого рода вод из технического подполья здания №8 по ул. Комсомольская. Не допускать длительного обводнения поверхности подполья.

Заместитель генерального директора



Л.Я. Шпаргала

Исп. К.С. Фадеева
42-93-38