

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОРИЛЬСК
«КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ»

г. Норильск
тел. 42-45-45
факс 42-68-30

УВЕДОМЛЕНИЕ
о введении ограничения режима потребления электроэнергии

Организациям:

УТХ	dispatcherugh@norilsk-city.ru , факс 43-70-58
УВВС	uvvs@oao-nfelk.ru факс 26-26-63
ОВО (Росгвардия по охране объектов)	IvanovaAnS@rosguard.ru факс 42-69-11 приёмная, 42-42-12 дежурный круглосуточный
ООП «Меркурий»	425029@mail.ru , 34-43-63
«Норильск – Телеком»	sekretar@norilsktelecom.ru info@211.ru , факс 42-30-61, факс 42-00-69, 47-51-30
«Таймирлифт»	taimir.lift@inbox.ru факс 43-00-78+5 (43-00-23+5) 22-16-46
«СтройСервис» (лифты)	nls@nrd.ru ; s_montaznik@mail.ru , 38-90-01, 41-95-72
МТС	a.feryanik@mts.ru факс 49-00-69, 49-00-91(2), 49-00-83
Почта (центральная)	Zoya.Getmantseva@russianpost.ru факс 47-91-42 (приемная), факс 31-16-84
ООО «Форвард» (нар. освещение улиц)	frd3012@bk.ru , 8-913-160-69-13
МУП «ТоргСервис»	djsp@torg-serv.ru , факс 34-37-90
ООО «Санор»	montex44@gmail.com montexdisp@mail.ru факс 22-31-11; 36-10-59;
МУП «Автодор» (светофоры)	noravtodor@mail.ru , факс 34-77-30
«УКС Город»	office@goroduk.ru ; факс 42-52-72
ЖКС	uk@jks24.ru ; факс 34-23-02
Жил. Трест	il_trest@mail.ru ; факс 46-23-58
Порд-Сервис	ooo-pordservis@mail.ru ; факс 46-61-68

Планируется отключение электроэнергии на 26.01.2022

ТЭП	Адрес нахождения	Причина введения ограничения	Время	Адрес (жилье дома) и др.
ТП-60 секция	ул. Талнахская, 17б	ТР эл. оборудования	09:30 – 11:00	ул. Талнахская, 11, 13, 17 – МКД; ул. Кирова, 14, 16, 18 – МКД; ул. Кирова, 18а- МБДОУ №3 «Солнышко»; ул. Талнахская – ул. Пушкина, МКУ «Норильскавтодор» светофор на перекрестке
ТП-70	пр. Ленинский, 17		11:20 – 13:00	пр. Ленинский, 17, 15 – МКД;
ТП-631	пр. Ленинский, 31		14:30 – 16:00	пр. Ленинский, 31, 35 – МКД;
ТП-636	ул. Комсомольская, 48		16:20 – 18:00	ул. Комсомольская, 46, 48, 50 – МКД; ул. Комсомольская, 46а- Каток «Льдинка», гараж центра занятости населения; ул. Комсомольская, 46- МТС базовая станция

Прошу произвести необходимые переключения в ВРУ зданий, помещений и принять необходимые меры по сохранности Ваших электрических сетей и электрооборудования.

Оператор ДС АДС
42-68-05